

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:
675002, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. 30,
тел. 8(4162) 49-49-69, www.cge-amur.ru,
e-mail: office@cge-amur.ru ОКПО
70700029, ОГРН 1052800012210,
ИНН/КПП 2801101124/280101001.
Место осуществления деятельности:
676450, Амурская область, г. Свободный,
ул. Шатковская, д. 116,
тел. 8(41643) 3-52-30, 3-52-44,
e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.710054
(орган инспекция).
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской области»
Е.Н. Бурдинская
«24» _____ 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

--- 168 от 24.02.2025

г. Свободный

1. **Основание:** заявление Общества с ограниченной ответственностью «Профессионал» (далее – ООО «Профессионал») вход. № 28-20/775-2025 от 06.02.2025; юридический адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Прямая, 40. ИНН 2807011283; ОГРН 1242800001080, на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, оказания услуг по следующим видам образовательной деятельности:

- виды работ (услуг): реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной подготовки для взрослых.

2. **Наименование объекта:** вновь оборудованный учебный кабинет и вспомогательные помещения по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, дом 31, помещение 29 (далее по тексту использовано: учебное помещение, объект экспертизы).

3. **Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

4. **При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**
Настоящая экспертиза проведена с целью получения ООО «Профессионал» санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию взрослых по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д.31, пом. 29.

Заявляемые виды работ (услуг) ООО «Профессионал» планирует осуществлять, на основании договора аренды нежилого помещения №1 от 10.04.2024 г., которое располагается в пятиэтажном учебно-административном здании ПОУ «Свободненская АШ ДОСААФ России» (арендодатель).

Образовательная деятельность:

Согласно представленной пояснительной записке в одном учебном кабинете объекта экспертизы предполагается осуществление фронтальной формы проведения занятий теоретической направленности, а именно: ведение теоретических занятий по образовательной программе профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категории «В», категории «С» и проведения ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств (технический минимум). Практические занятия проводятся за

пределами рассматриваемого объекта экспертизы (вождение автомобилей по городу и по автодрому).

Согласно пояснительной записке ООО «Профессионал» планирует осуществление дополнительного образования взрослых по следующим программам:

- образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
- образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В», программы обучения согласованы начальником отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Свободненский».

Возраст обучающихся от 18 лет и старше.

Теоретические занятия проводятся в дневное и вечернее время, одно теоретическое занятие включает в себя два академических часа по 45 минут с десятиминутным перерывом. Наполняемость кабинета составляет 30 человек. Учебное помещение планирует ООО «Профессионал» функционировать круглогодично. Режим работы объекта экспертизы следующий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота:

- первая группа с 8:00 час. до 12:00 час.;

- вторая группа с 16:00 час. до 17:00 час. Воскресенье выходной день.

Для выполнения заявленных работ (услуг) учебное помещение оснащено мебелью, оборудованием, средствами обучения.

Рабочее место преподавателя оборудовано столом, стулом, рабочие места слушателей - двухместными столами (15 учебных столов на 2 посадочных места каждый), стульями (30 шт.), имеется мультимедийная система - проектор, экран, 16 ноутбуков, принтер, учебно-методические и учебно-наглядные пособия, информационные стенды по темам предметов заложенных, в образовательные программы.

Согласно пояснительной записке при обучении вождению, продолжительность занятий два астрономических часа, включая время на подведение итогов, оформление документации. Занятия по вождению проводятся за пределами объекта экспертизы. Автомобильная площадка S-2400 кв. м. по адресу: Амурская область, 6-ой километр трассы Свободный - Петропавловка, которая используется по договору субаренды земельного участка №2 от 17.07.2024г. с ПОУ «Свободненская АПШ ДОСААФ России» и на открытых участках города согласно маршрутов, согласованных с отделом Госавтоинспекции МО МВД России «Свободненский».

Земельный участок и здание предприятия или организации:

Учебно-административное здание ПОУ «Свободненская АПШ ДОСААФ России», в котором располагается объект экспертизы, имеет собственную огражденную территорию, через данную территорию не проходят надземные сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение здания, в котором расположился объект экспертизы. Территория здания имеет наружное электрическое освещение.

Для организации сбора ТБО используется площадка, размещенная в непосредственной близости от учебно-административного здания, в котором располагается объект экспертизы, с твердым покрытием и установленным на ней 1-м контейнером, оборудованным крышкой.

Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Спецавтохозяйство» согласно договору № 2169 от 09.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Характеристика помещений:

Согласно натурному обследованию, представленной пояснительной записке и поэтажному плану строения, для осуществления образовательной деятельности на объекте экспертизы предусмотрены следующие учебные и вспомогательные помещения:


подпись / В.А. Солохина /
(инициалы, фамилия)

-на втором этаже: учебный кабинет площадью в 65,6 м², в кабинете обустроено место для снятия верхней одежды (три напольных вешалки для сезонной одежды обучающихся), туалет, расположенный также на втором этаже, напротив учебного кабинета.

Учебное помещение с указанием площади указано в приложении №1 к экспертному заключению.

Внутренняя отделка помещений.

Покрытия пола и стен объекта экспертизы не имеют повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в учебном кабинете пол покрыт линолеумом с подведёнными под плинтуса краями, поверхность стен окрашена водоэмульсионной краской светлого тона, потолок подвесной типа «Амстронг».

Водоснабжение, канализация.

Здание, в котором располагается объект экспертизы, оборудовано централизованными системами канализации и холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется посредством водонагревателя накопительного типа, который установлен на третьем этаже в санузле (туалет).

Санитарный узел для занимающихся и персонала расположен также на втором этаже и обслуживается арендодателем. Санитарный узел разделён на зоны: зона санитарно-технических приборов, и умывальная зона.

В зоне санитарно-технических приборов оборудовано четыре туалетные кабины с одним унитазом в каждой, в каждой кабине установлен унитаз.

В умывальной зоне оборудована умывальная раковина, которая обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смеситель. В умывальной зоне имеется ведро для сбора мусора, мыло, бумажные полотенца для рук.

Кроме того, в данной зоне оборудовано место (шкаф) для хранения промаркированного уборочного инвентаря, которым убирается рассматриваемый санитарный узел.

Установленные в санитарном узле санитарно-технические приборы (унитазы и раковины) на момент проведения экспертизы в исправном состоянии, без дефектов. Туалетные кабины обеспечены туалетной бумагой, ведром для сбора мусора, мылом, бумажным полотенцем для рук.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки учебного помещения промаркирован, хранится отдельно, уборка проводится персоналом арендодателя. Инвентарь для уборки туалета хранится в туалете на втором этаже и имеет иную маркировку.

Для организации питьевого режима в учебном кабинете установлено водораздаточное устройство (кулер), которое обеспечено ёмкостью с водой промышленного производства. Возле установленного водораздаточного устройства оборудован стол, на котором имеется одноразовая пластиковая посуда и ёмкость для выброса использованной пластиковой посуды. Заключен договор 6/№ от 09.01.2025 г. с индивидуальным предпринимателем Бомбелю И.В. (ОГРНИП №319280100014092) на поставку продукции – воды питьевой «Алексеевская» в многооборотных бутылках ёмкостью 19 литров.

Отопление: централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.


Вентиляция.

Конструкция окон на объекте экспертизы обеспечивает возможность проведения проветривания за счет открывающихся фрагмуг. Имеется канальная вытяжная система вентиляции. В кабинете установлен кондиционер.

Освещение.

Учебное помещение имеет естественное освещение, которое осуществляется через боковые светопроемы (окна) в наружных ограждающих конструкциях здания.

Все помещения в объекте экспертизы обеспечены общим искусственным освещением, выполненным потолочными светодиодными лампами со сплошными (закрытыми)


подпись

/ В.А.Соловьева /
(инициалы, фамилия)


рассеивателями. На момент обследования все источники света находятся в исправном состоянии.

Согласно представленному ООО «Профессионал» протоколу лабораторных измерений освещенности №100(02-О) от 07.02.2025 (ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510236) уровни общей искусственной освещенности, с учётом расширенной неопределённости, измеренные в учебном классе, на рабочем месте обучающегося, не ниже нормативного значения в 300 лк, в соответствии с требованиями таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (приложение № 2 к экспертному заключению).

5. **Заключение:** здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, необходимое ООО «Профессионал» для выполнения работ (услуг) по реализации дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной подготовки для взрослых по адресу: 676450 Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, здание 31, помещение 29, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

(должность)




(подпись)

В.А.Солохина

(инициалы, фамилия)

Приложение:

- приложение №1 – план схема с экспликацией помещений;
- приложение №2 - протокол лабораторных измерений освещенности №100 (02-О) от 07.02.2025.



подпись

В.А.Солохина /
(инициалы, фамилия)

T

4000-4 UNIT 3507 ON 12/29
OPEN 12428000

ПРОСЬБА СТ. ТЕХНИК
ИЗДАНИЯ ИНДЕНТ.

STUDY

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области»
городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах»
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском,
Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8 (4162)49-66-49
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676450, Россия, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. Шатковская, 116
Адрес электронной почты:
fguzsvob@cge-amur.ru
Телефон, факс: 8(41643)3-52-30

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. заведующего отделением
приема проб и выдачи
результатов:

Титова И.Ю.

«07» февраля 2025 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ОСВЕЩЁННОСТИ №100/С (02 О) от 07.02.2025**



Дата и время измерений: 27 января 2025г. с 10ч.00 мин. до 10ч.20 мин.

Наименование и адрес объекта, где производились измерения: ООО «Профессионал» в лице Карасевой Елены Валерьевны, г. Свободный, ул. Шатковская, д. 116, Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 116

Цель измерений (основание): Личная цель (заявление вх. №28-20-15/121-2025 от 30.01.2025)
Измерения проводились в присутствии представителя объекта:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (08)»	081514	С-СЕ/18/10/2024/ 380322142	18.10.2024	17.10.2025
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	225617	С-А/10-08- 2023/269208449	10.08.2023	09.08.2025
Мультиметр цифровой Mastech MY64	MCAF 045112	С-БА/04-10- 2024/375690862	04.10.2024	03.10.2025
Рулетка измерительная металлическая RGK RL8	S8RL0028	С-БА/10-06- 2024/345400056	10.06.2024	09.06.2025

НД в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»;
которой проводились Руководства по эксплуатации приборов.
измерения:

НД в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
которой проводилось (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
нормирование:

Источники физических факторов и их характеристики: светодиодные лампы.

Настоящий протокол характеризует исключительно объекты, подвергнутые исследованиям и подлежит частично
или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» не несёт ответственности за информацию,
предоставленную заявителем.

Расположение точек измерения: Точки измерений в учебных кабинетах располагаются на рабочих поверхностях.

Результаты измерений:

№ точки замера	Место проведения измерений	Система освещения (комб, общее)	Вид ламп (накаливан, люминесц, светодиод)	Размеры помещения (рабочей пов-ти), м	Количество точек измерения	Средняя освещенность, лк	Фактическая освещенность, лк	Расширенная неопределенность $U(P=0,95)$ лк ($\pm$)	Норматив (лк)
1	Учебный кабинет № 29 1 ряд, парта №1	Общее	светодиод	1,3 x 0,5	4	532	532	50	Не <300
2	Учебный кабинет № 29 2 ряд, парта №3	Общее	светодиод	1,3 x 0,5	4	587	587	55	Не <300
3	Учебный кабинет № 29 3 ряд, парта №5	Общее	светодиод	1,3 x 0,5	4	633	633	59	Не <300

Дополнительные сведения: Напряжение сети: $U_1 = 227В$ (в начале измерения); $U_2 = 227В$ (в конце измерения); Замеры проводились в дневное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0, в соответствии с п. 6.1.1 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Расчет расширенной неопределенности измерений выполнен в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Руководство по выражению неопределенности измерения».

Условия проведения измерений:

температура воздуха в помещениях от $+22,0^{\circ}C$ до $+22,4^{\circ}C$.
относительная влажность воздуха в помещениях 37,6% до 38,4%.
атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Измерения проводил:

химик-эксперт Мерсанова Л.В.

Окончание протокола



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

5 (п. 12)

листа(ов)

« 24 » февраля 2025г.

ответственное лицо

В.А. Соловьева

подпись, инициалы, фамилия

